Фасад в осях 1–17

Спецификация материалов на фасаде

№	Образец	Цвет	Материал	Элемент
1		серый	фасадная плитка	стены первого этажа
2		NCS S 1002-Y	штукатурка, окраска	стены, фрагменты рисунка
3		NCS S 2005-Y50R	штукатурка, окраска	стены, фрагменты рисунка
4		NCS S 6005-Y50R	штукатурка, окраска	стены, фрагменты рисунка
5		105A (WEBER) / NCS S 1143-Y05R	штукатурка, окраска	стены, фрагменты рисунка
6		RAL 7024 - графит	окраска в заводских условиях	парапетные крышки
7		Neutral 67	стекло	остекление балконов/лоджий (верхняя секция витража)
7.1		Silver gray 32	стекло	остекление балконов/лоджий (нижняя секция витража)
8		RAL 7024 - графит	алюминиевые профиля, окраска в заводских условиях	витражи балконов/лоджий, витражи первого этажа, двери первого этажа
9		RAL 7024 - графит	пластиковые профиля, ламинация снаружи	профиля оконных блоков

Цвета, фактура и наименование отделочных материалов фасада, стекол и других элементов фасада утверждаются по натурным образцам у авторов проекта.

№	Образец	Цвет	Материал	Элемент
10		NCS S 1002-Y; NCS S 2005-Y50R; NCS S 6005-Y50R; 105A (WEBER) / NCS S 1143-Y05R	штукатурка, окраска	откосы оконные
11		NCS S 1002-Y; NCS S 2005-Y50R; NCS S 6005-Y50R; 105A (WEBER) / NCS S 1143-Y05R	штукатурка, окраска	стены балконов/лоджий
12		RAL 9002 - серо-белая / RAL 7024 - графит	окраска в заводских условиях	корзины для кондиционеров
13		RAL 7024 - графит	окраска в заводских условиях	металлические элементы, металлические кассеты
14		Энергоэффективное архитектурное стекло	энергоэффективное архитектурное стекло	стеклопакеты окон и витражей
15		RAL 7042	окраска в заводских условиях	ограждение, двери на кровле, лестницы, водосточные трубы на кровле
16		Энергоэффективное архитектурное стекло/ RAL 7024 - графит	стеклопакет со стеналитом	витраж лестничной клетки (нижние секции витража)
17		RAL 7024 - графит	окраска в заводских условиях	откосы витражей первого этажа и лестничной клетки
18		RAL 7024 - графит	композитные панели	витражи балконов (панель за корзиной для кондиционеров)
19		RAL 7044	окраска в заводских условиях	в цвет фасада: решетки на шахтах, металлические элементы

Примечания:
1. Общие указания см. лист АР-1.
2. Данный лист см. совместно с листами АР-1-15.
3. Схемы окон и витражей см. лист АР-18-21.
4. Места расположения корзин для кондиционеров см. лист АР-5-6.
5. Применить фасадную систему с тонким штукатурным слоем по типу Bergauf Technology MW без горизонтальных температурных деформационных швов на фасаде.
6. Раскладку плитки по типу Фасадофф см. ЭП.

1	-	Зам.	216/22		03.22	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	
Разработал		Мищенко				
Нач. отдела		Мирошник				
Н. контр		Мирошник				
ГИП		Бызов				

2021-027 - АР

Заказчик: ООО "Специализированный застройщик "Новые Усады"

Многоквартирный жилой дом 1 с. Усады кор.3

Стадия	Лист	Листов
Р	2	

Фасад в осях 1-17

архитектурное бюро АВ

Формат А1А

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Фасад в осях 17-1 с обозначением мест расположения корзин для кондиционеров

Спецификация материалов на фасаде

№	Образец	Цвет	Материал	Элемент
1		серый	фасадная плитка	стены первого этажа
2		NCS S 1002-Y	штукатурка, окраска	стены, фрагменты рисунка
3		NCS S 2005-Y50R	штукатурка, окраска	стены, фрагменты рисунка
4		NCS S 6005-Y50R	штукатурка, окраска	стены, фрагменты рисунка
5		105A (WEBER) / NCS S 1143-Y05R	штукатурка, окраска	стены, фрагменты рисунка
6		RAL 7024 - графит	окраска в заводских условиях	парапетные крышки
7		Neutral 67	стекло	остекление балконов/лоджий (верхняя секция витража)
7.1		Silver gray 32	стекло	остекление балконов/лоджий (нижняя секция витража)
8		RAL 7024 - графит	алюминиевые профиля, окраска в заводских условиях	витражи балконов/лоджий, витражи первого этажа, двери первого этажа
9		RAL 7024 - графит	пластиковые профиля, ламинация снаружи	профиля оконных блоков

Цвета, фактура и наименование отделочных материалов фасада, стекол и других элементов фасада утверждаются по натурным образцам у авторов проекта.

№	Образец	Цвет	Материал	Элемент
10		NCS S 1002-Y; NCS S 2005-Y50R; NCS S 6005-Y50R; 105A (WEBER) / NCS S 1143-Y05R	штукатурка, окраска	откосы оконные
11		NCS S 1002-Y; NCS S 2005-Y50R; NCS S 6005-Y50R; 105A (WEBER) / NCS S 1143-Y05R	штукатурка, окраска	стены балконов/лоджий
12		RAL 9002 - серо-белая / RAL 7024 - графит	окраска в заводских условиях	корзины для кондиционеров
13		RAL 7024 - графит	окраска в заводских условиях	металлические элементы, металлические кассеты
14		Энергоэффективное архитектурное стекло	энергоэффективное архитектурное стекло	стеклопакеты окон и витражей
15		RAL 7042	окраска в заводских условиях	ограждение, двери на кровле, лестницы, водосточные трубы на кровле
16		Энергоэффективное архитектурное стекло/ RAL 7024 - графит	стеклопакет со стеналитом	витраж лестничной клетки (нижние секции витража)
17		RAL 7024 - графит	окраска в заводских условиях	откосы витражей первого этажа и лестничной клетки
18		RAL 7024 - графит	композитные панели	витражи балконов (панель за корзиной для кондиционеров)
19		RAL 7044	окраска в заводских условиях	в цвет фасада: решетки на шахтах, металлические элементы

Примечания:
1. Общие указания см. лист АР-1.
2. Данный лист см. совместно с листами АР-1-15.
3. Места расположения корзин для кондиционеров см. лист АР-5-6.
4. Схемы окон и витражей см. лист АР-18-21.
5. Применить фасадную систему с тонким штукатурным слоем по типу Bergauf Technology MW без горизонтальных температурных деформационных швов на фасаде.
6. Раскладку плитки по типу Фасадофф см. ЭП.

						2021-027 - АР
1	-	Зам.	216/22		03.22	Заказчик: ООО "Специализированный застройщик "Новые Усады"
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	
Разработал		Мищенко				Многоквартирный жилой дом 1 с. Усады кор.3
Нач. отдела		Мирошник				Стадия: Р; Лист: 3; Листов:
Н. контр.		Мирошник				Фасад в осях 17-1
ГИП		Бызов				архитектурное бюро АВ

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат А1А

Фасад в осях А-Д



Фасад в осях Д-А



Спецификация материалов на фасаде

№	Образец	Цвет	Материал	Элемент
1		серый	фасадная плитка	стены первого этажа
2		NCS S 1002-Y	штукатурка, окраска	стены, фрагменты рисунка
3		NCS S 2005-Y50R	штукатурка, окраска	стены, фрагменты рисунка
4		NCS S 6005-Y50R	штукатурка, окраска	стены, фрагменты рисунка
5		105A (WEBER) / NCS S 1143-Y05R	штукатурка, окраска	стены, фрагменты рисунка
6		RAL 7024 - графит	окраска в заводских условиях	парапетные крышки
7		Neutral 67	стекло	остекление балконов/лоджий (верхняя секция витража)
7.1		Silver gray 32	стекло	остекление балконов/лоджий (нижняя секция витража)
8		RAL 7024 - графит	алюминиевые профиля, окраска в заводских условиях	витражи балконов/лоджий, витражи первого этажа, двери первого этажа
9		RAL 7024 - графит	пластиковые профиля, ламинация снаружи	профиля оконных блоков

№	Образец	Цвет	Материал	Элемент
10		NCS S 1002-Y; NCS S 2005-Y50R; NCS S 6005-Y50R; 105A (WEBER) / NCS S 1143-Y05R	штукатурка, окраска	откосы оконные
11		NCS S 1002-Y; NCS S 2005-Y50R; NCS S 6005-Y50R; 105A (WEBER) / NCS S 1143-Y05R	штукатурка, окраска	стены балконов/лоджий
12		RAL 9002 - серо-белая / RAL 7024 - графит	окраска в заводских условиях	корзины для кондиционеров
13		RAL 7024 - графит	окраска в заводских условиях	металлические элементы, металлические кассеты
14		Энергоэффективное архитектурное стекло	энергоэффективное архитектурное стекло	стеклопакеты окон и витражей
15		RAL 7042	окраска в заводских условиях	ограждение, двери на кровле, лестницы, водосточные трубы на кровле
16		Энергоэффективное архитектурное стекло/ RAL 7024 - графит	стеклопакет со стеналитом	витраж лестничной клетки (нижние секции витража)
17		RAL 7024 - графит	окраска в заводских условиях	откосы витражей первого этажа и лестничной клетки
18		RAL 7024 - графит	композитные панели	витражи балконов (панель за корзиной для кондиционеров)
19		RAL 7044	окраска в заводских условиях	в цвет фасада: решетки на шахтах, металлические элементы

Цвета, фактура и наименование отделочных материалов фасада, стекол и других элементов фасада утверждаются по натурным образцам у авторов проекта.

Примечания:
1. Общие указания см. лист АР-1.
2. Данный лист см. совместно с листами АР-1-15.
3. Места расположения корзин для кондиционеров см. лист АР-5-6.
4. Схемы окон и витражей см. лист АР-18-21.
5. Применить фасадную систему с тонким штукатурным слоем по типу Bergauf Technology MW без горизонтальных температурных деформационных швов на фасаде.
6. Раскладку плитки по типу Фасадофф см. ЭП.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
1	-	Зам.	216/22		03.22

2021-027 - АР

Заказчик: ООО "Специализированный застройщик "Новые Усады"

Разработал	Мищенко		
Нач. отдела	Мирошник		
Н. контр.	Мирошник		
ГИП	Бызов		

Многоквартирный жилой дом 1 с. Усады кор.3

Стадия	Лист	Листов
Р	4	

Фасад в осях А-Д. Фасад в осях Д-А

архитектурное бюро «АВ»

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат А1А

Фасад в осях 1-17 с обозначением мест расположения корзин для кондиционеров

Спецификация материалов на фасаде

Цвета, фактура и наименование отделочных материалов фасада, стекол и других элементов фасада утверждаются по натурным образцам у авторов проекта.

№	Образец	Цвет	Материал	Элемент	№	Образец	Цвет	Материал	Элемент
1		серый	фасадная плитка	стены первого этажа	10		NCS S 1002-Y; NCS S 2005-Y50R; NCS S 6005-Y50R; 105A (WEBER) / NCS S 1143-Y05R	штукатурка, окраска	откосы оконные
2		NCS S 1002-Y	штукатурка, окраска	стены, фрагменты рисунка	11		NCS S 1002-Y; NCS S 2005-Y50R; NCS S 6005-Y50R; 105A (WEBER) / NCS S 1143-Y05R	штукатурка, окраска	стены балконов/лоджий
3		NCS S 2005-Y50R	штукатурка, окраска	стены, фрагменты рисунка	12		RAL 9002 - серо-белая / RAL 7024 - графит	окраска в заводских условиях	корзины для кондиционеров
4		NCS S 6005-Y50R	штукатурка, окраска	стены, фрагменты рисунка	13		RAL 7024 - графит	окраска в заводских условиях	металлические элементы, металлические кассеты
5		105A (WEBER) / NCS S 1143-Y05R	штукатурка, окраска	стены, фрагменты рисунка	14		Энергоэффективное архитектурное стекло	энергоэффективное архитектурное стекло	стеклопакеты окон и витражей
6		RAL 7024 - графит	окраска в заводских условиях	парапетные крышки	15		RAL 7042	окраска в заводских условиях	ограждение, двери на кровле, лестницы, водосточные трубы на кровле
7		Neutral 67	стекло	остекление балконов/лоджий (верхняя секция витража)	16		Энергоэффективное архитектурное стекло/ RAL 7024 - графит	стеклопакет со стемалитом	витраж лестничной клетки (нижние секции витража)
7.1		Silver gray 32	стекло	остекление балконов/лоджий (нижняя секция витража)	17		RAL 7024 - графит	окраска в заводских условиях	откосы витражей первого этажа и лестничной клетки
8		RAL 7024 - графит	алюминиевые профиля, окраска в заводских условиях	витражи балконов/лоджий, витражи первого этажа, двери первого этажа	18		RAL 7024 - графит	композитные панели	витражи балконов (панель за корзиной для кондиционеров)
9		RAL 7024 - графит	пластиковые профиля, ламинация снаружи	профиля оконных блоков	19		RAL 7044	окраска в заводских условиях	в цвет фасада: решетки на шахтах, металлические элементы

Примечания:
1. Общие указания см. лист АР-1.
2. Данный лист см. совместно с листами АР-1-15.
3. Схемы окон и витражей см. лист АР-18-21.
4. Применить фасадную систему с тонким штукатурным слоем по типу Bergauf Technology MW без горизонтальных температурных деформационных швов на фасаде.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
1	-	Зам.	216/22		03.22

2021-027 - АР

Заказчик: ООО "Специализированный застройщик "Новые Усады"

Разработал	Мищенко	Многоквартирный жилой дом 1 с. Усады кор.3	Стадия: Р	Лист: 5
Нач. отдела	Мирошник			
Н. контр.	Мирошник	Фасад в осях 1-17 с обозначением мест расположения корзин для кондиционеров	архитектурное бюро абв	
ГИП	Бызов			

Формат А1А

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Фасад в осях 17-1 с обозначением мест расположения корзин для кондиционеров

Спецификация материалов на фасаде

Цвета, фактура и наименование отделочных материалов фасада, стекол и других элементов фасада утверждаются по натурным образцам у авторов проекта.

№	Образец	Цвет	Материал	Элемент	№	Образец	Цвет	Материал	Элемент
1		серый	фасадная плитка	стены первого этажа	10		NCS S 1002-Y; NCS S 2005-Y50R; NCS S 6005-Y50R; 105A (WEBER) / NCS S 1143-Y05R	штукатурка, окраска	откосы оконные
2		NCS S 1002-Y	штукатурка, окраска	стены, фрагменты рисунка	11		NCS S 1002-Y; NCS S 2005-Y50R; NCS S 6005-Y50R; 105A (WEBER) / NCS S 1143-Y05R	штукатурка, окраска	стены балконов/лоджий
3		NCS S 2005-Y50R	штукатурка, окраска	стены, фрагменты рисунка	12		RAL 9002 - серо-белая / RAL 7024 - графит	окраска в заводских условиях	корзины для кондиционеров
4		NCS S 6005-Y50R	штукатурка, окраска	стены, фрагменты рисунка	13		RAL 7024 - графит	окраска в заводских условиях	металлические элементы, металлические кассеты
5		105A (WEBER) / NCS S 1143-Y05R	штукатурка, окраска	стены, фрагменты рисунка	14		Энергоэффективное архитектурное стекло	энергоэффективное архитектурное стекло	стеклопакеты окон и витражей
6		RAL 7024 - графит	окраска в заводских условиях	парапетные крышки	15		RAL 7042	окраска в заводских условиях	ограждение, двери на кровле, лестницы, водосточные трубы на кровле
7		Neutral 67	стекло	остекление балконов/лоджий (верхняя секция витража)	16		Энергоэффективное архитектурное стекло/ RAL 7024 - графит	стеклопакет со стеналитом	витраж лестничной клетки (нижние секции витража)
7.1		Silver gray 32	стекло	остекление балконов/лоджий (нижняя секция витража)	17		RAL 7024 - графит	окраска в заводских условиях	откосы витражей первого этажа и лестничной клетки
8		RAL 7024 - графит	алюминиевые профиля, окраска в заводских условиях	витражи балконов/лоджий, витражи первого этажа, двери первого этажа	18		RAL 7024 - графит	композитные панели	витражи балконов (панель за корзиной для кондиционеров)
9		RAL 7024 - графит	пластиковые профиля, ламинация снаружи	профиля оконных блоков	19		RAL 7044	окраска в заводских условиях	в цвет фасада: решетки на шахтах, металлические элементы

Примечания:
1. Общие указания см. лист АР-1.
2. Данный лист см. совместно с листами АР-1-15.
3. Схемы окон и витражей см. лист АР-17-21.
4. Применить фасадную систему с тонким штукатурным слоем по типу Bergauf Technology MW без горизонтальных температурных деформационных швов на фасаде.

1	-	Зам.	216/22		03.22	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	
Разработал		Мищенко				
Нач. отдела		Мирошник				
Н. контр.		Мирошник				
ГИП		Бызов				

2021-027 - АР

Заказчик: ООО "Специализированный застройщик "Новые Усады"

Многоквартирный жилой дом 1 с. Усады кор.3

Стадия	Лист	Листов
Р	6	

Фасад в осях 17-1 с обозначение мест расположения корзин для кондиционеров

архитектурное бюро АВ

Формат А1А

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Фасад в осях А-Д с обозначением мест расположения корзин для кондиционеров



Фасад в осях Д-А с обозначением мест расположения корзин для кондиционеров



Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Спецификация материалов на фасаде

Цвета, фактура и наименование отделочных материалов фасада, стекол и других элементов фасада утверждаются по натурным образцам у авторов проекта.

№	Образец	Цвет	Материал	Элемент
1		серый	фасадная плитка	стены первого этажа
2		NCS S 1002-Y	штукатурка, окраска	стены, фрагменты рисунка
3		NCS S 2005-Y50R	штукатурка, окраска	стены, фрагменты рисунка
4		NCS S 6005-Y50R	штукатурка, окраска	стены, фрагменты рисунка
5		105A (WEBER) / NCS S 1143-Y05R	штукатурка, окраска	стены, фрагменты рисунка
6		RAL 7024 - графит	окраска в заводских условиях	парапетные крышки
7		Neutral 67	стекло	остекление балконов/лоджий (верхняя секция витража)
7.1		Silver gray 32	стекло	остекление балконов/лоджий (нижняя секция витража)
8		RAL 7024 - графит	алюминиевые профиля, окраска в заводских условиях	витражи балконов/лоджий, витражи первого этажа, двери первого этажа
9		RAL 7024 - графит	пластиковые профиля, ламинация снаружи	профиля оконных блоков

№	Образец	Цвет	Материал	Элемент
10		NCS S 1002-Y; NCS S 2005-Y50R; NCS S 6005-Y50R; 105A (WEBER) / NCS S 1143-Y05R	штукатурка, окраска	откосы оконные
11		NCS S 1002-Y; NCS S 2005-Y50R; NCS S 6005-Y50R; 105A (WEBER) / NCS S 1143-Y05R	штукатурка, окраска	стены балконов/лоджий
12		RAL 9002 - серо-белая / RAL 7024 - графит	окраска в заводских условиях	корзины для кондиционеров
13		RAL 7024 - графит	окраска в заводских условиях	металлические элементы, металлические кассеты
14		Энергоэффективное архитектурное стекло	энергоэффективное архитектурное стекло	стеклопакеты окон и витражей
15		RAL 7042	окраска в заводских условиях	ограждение, двери на кровле, лестницы, водосточные трубы на кровле
16		Энергоэффективное архитектурное стекло/ RAL 7024 - графит	стеклопакет со стеналитом	витраж лестничной клетки (нижние секции витража)
17		RAL 7024 - графит	окраска в заводских условиях	откосы витражей первого этажа и лестничной клетки
18		RAL 7024 - графит	композитные панели	витражи балконов (панель за корзиной для кондиционеров)
19		RAL 7044	окраска в заводских условиях	в цвет фасада: решетки на шахтах, металлические элементы

Примечания:
1. Общие указания см. лист АР-1.
2. Данный лист см. совместно с листами АР-1-15.
3. Схемы окон и витражей см. лист АР-17-21.
4. Применить фасадную систему с тонким штукатурным слоем по типу Bergauf Technology MW без горизонтальных температурных деформационных швов на фасаде.

						2021-027 - АР
1	-	Зам.	216/22		03.22	Заказчик: ООО "Специализированный застройщик "Новые Усады"
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	
Разработал		Мищенко				Многоквартирный жилой дом 1 с. Усады кор.3
Нач. отдела		Мирошник				
Н. контр.		Мирошник				Фасад в осях А-Д, Фасад в осях Д-А с обозначением мест расположения корзин для кондиционеров
ГИП		Бызов				

Стадия	Лист	Листов
Р	7	

архитектурное бюро ABI

Формат А1А

План кровли



Фрагмент плана над машинным отделением



Экспликация помещений

Номер помещения	Наименование	Площадь	Кат.
1201	Лестничная клетка	13,13	
1202	Тамбур	3,07	
1203	Машинное отделение	18,90	
1204	Лестничная клетка	13,13	
1205	Тамбур	3,07	
1206	Машинное отделение	18,90	
		70,20	

Условные изображения и обозначения

Наименование		Обозначение
Условные обозначения выполнены по ГОСТам: 21.1101-2020; ГОСТ Р 2.106-2019; ГОСТ 2.306-68*		
Дополнительные изображения и обозначения		
Наружные стены - изделия из железобетона, t= 100 мм, 160 мм		100 160
Внутренние стены и перегородки - изделия из железобетона, t= 100 мм, 160 мм		100 160
Перегородки из кирпича		120 250
Минераловатный утеплитель для фасадов со штукатурным слоем, НГ, γ= 131-159 кг/м³, λБ = 0.046 м2 оС/Вт., t = 150 мм		150
Марки:	Марка пола	5
	Марка двери	10
	Марка окна	ОК-1
	Марка подоконной плиты	ПП-1
	Марка витража	В-1
	Тип покрытия кровли	1
Молниеприемная сетка		

Схема покрытия кровли

Тип пола	Схема покрытия	Данные элементов покрытия	Площадь,М²
Тип 1		1. Рулонный кровельный материал - верхний слой (толщина 3,8мм, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 500/350Н, температура гибкости на брусе R=25мм не выше -20°С) 2. Рулонный кровельный материал - нижний слой (толщина 2,8мм, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 500/350Н, температура гибкости на брусе R=25мм не выше -20°С) 3. Праймер битумный 4. Стяжка армированная из цементно-песч. раствора М150 (см. прим. п.1) с армирующей сеткой З Вр1 с ячейкой 200х200 - 40мм. (при t>5°, бетон Б15) 5. Гравий керамзитовый γ=600кг/см³ с проливкой цементным молочком - 40÷260мм. 6. Утеплитель ППС-25 (2слоя) - 150мм. 7. Пароизоляция полиэтиленовая пленка ПВХ (t=0.15) - 1 слой. 8. Выравнивающий слой из цементно-песч. раствора М150 - 5мм. 9. Ж/б плита	578,67
Тип 2		1. Рулонный кровельный материал-верхний слой (толщина 3,8мм, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 500/350Н, температура гибкости на брусе R=25мм не выше -20°С) 2. Рулонный кровельный материал-нижний слой (толщина 2,8мм, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 500/350Н, температура гибкости на брусе R=25мм не выше -20°С) 3. Праймер битумный 4. Стяжка армированная из цементно-песч. раствора М150 (см. прим. п.1) с армирующей сеткой З Вр1 с ячейкой 200х200 - 40мм. (при t>5°, бетон Б15) 5. Гравий керамзитовый γ=600кг/см³ с проливкой цементным молочком - 40÷200мм. 6. Утеплитель ППС-25 (2слоя) - 150мм. 7. Пароизоляция полиэтиленовая пленка ПВХ (t=0.15) - 1 слой. 8. Выравнивающий слой из цементно-песч. раствора М150 - 5мм. 9. Ж/б плита	121,96

Схема покрытия кровли

Тип пола	Схема покрытия	Данные элементов покрытия	Площадь,М²
Тип 3		1. Рулонный кровельный материал-верхний слой (толщина 3,8мм, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 500/350Н, температура гибкости на брусе R=25мм не выше -20°С) 2. Рулонный кровельный материал-верхний слой (толщина 2,8мм, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 500/350Н, температура гибкости на брусе R=25мм не выше -20°С) 3. Праймер битумный. 4. Стяжка армированная из цементно-песч. раствора М150 с армирующей сеткой З Вр1 с ячейкой 200х200 - 40мм. (при t>5°, бетон Б15). 5. Утеплитель ППС-25 (2слоя) - 150мм. 6. Ж/б плита	23,16
Тип 4		1. Рулонный кровельный материал-верхний слой (толщина 3,8мм, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 500/350Н, температура гибкости на брусе R=25мм не выше -20°С) 2. Рулонный кровельный материал-верхний слой (толщина 2,8мм, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 500/350Н, температура гибкости на брусе R=25мм не выше -20°С) 3. Праймер битумный. 4. Стяжка армированная из цементно-песч. раствора М150 с уклоном с армирующей сеткой З Вр1 с ячейкой 200х200 - 20÷80мм. 5. Ж/б плита	73,36

Примечания:

1. Общие указания см. лист АР-1.
2. Данный лист см. совместно с листами АР-1÷15.
3. На кровле здания под слоем гидроизоляции в толще стяжки уложить молниеприемную сетку из оцинкованной проволоки Ø8АI с ячейкой 10 на 10 м. Стержни на пересечении сварить между собой. Молниеприемную сетку соединить с опусками. К молниеприемной сетке должны быть подключены все металлические элементы кровли.
4. При устройстве цементно-песчаной стяжки под водоизоляционный ковер выполнить температурно-усадочные швы шириной до 5мм, разделяющие стяжку на участки не более чем 6.0х6.0м.
5. Для устройства уклонообразующего слоя использовать эравий керамзитовый Y=600кг/м³ с проливкой цементным молочком.
6. Размеры и привязки фундаментов под оборудование см. раздел КЖ4.
7. Размеры и привязки стаканов под дефлекторы см. раздел КЖ4.

						2021-027 - АР			
1	-	Зам.	216/22		03.22	Заказчик: ООО "Специализированный застройщик "Новые Усады"			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата				
Разработал		Мищенко				Многоквартирный жилой дом 1с. Усады кор.3	Стадия	Лист	Листов
Нач. отдела		Мирошник					Р	13	
Н. контр.		Мирошник				План кровли	архитектурное бюро АВ		
ГИП		Бызов							

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат А1А

Разрез 1-1



Разрез 3-3



Примечания:
1. Общие указания см. лист АР-1.
2. Данный лист см. совместно с листами АР-1÷15.
3. Размеры и схемы ограждений, пожарных металлических лестниц смотреть в разделе КМ2.
4. В помещении лестничной клетки на первом этаже минимально допустимое расстояние между ступенью и балкой - 2200 мм.
5. Высота ограждений в лестничной клетке - не менее 900 мм.
6. Высота подоконников на жилых этажах должна быть на уровне 800 мм от уровня чистого пола.

						2021-027 - АР			
						Заказчик: ООО "Специализированный застройщик "Новые Усады"			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата				
Разработал		Мищенко				Многоквартирный жилой дом 1 с. Усады кор.3	Стадия	Лист	Листов
Нач. отдела		Мирошник					Р	14	
Н. контр.		Мирошник				Разрез 1-1. Разрез 3-3.			
ГИП		Бызов							

Формат А1А

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.